TRINKWASSER-STECKBRIEF

Aying

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Landkreis München, Bayern

WASSERHÄRTE	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
16,6 °dH, hart	**Gemeinde Aying (Wasserversorgung)**	**22.06.2026**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/aying/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Calcium	81,2 mg/L	–	–
Magnesium	22,8 mg/L	–	–
Gesamthärte	16,6 °dH	–	–

Hinweis: Gemeinde Aying · Information zur Wasserhärte nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Analysewerte vom 22.06.2026 (Stand 07.2026, Energienetze Bayern); das Blatt nennt nur Härte, Calcium, Magnesium und Kalium, keine Entnahmestelle und kein Labor. Das Trinkwasser im Versorgungsgebiet der Gemeinde hat eine Gesamthärte (Summe Erdalkalien) von 2,963 mmol/l, das sind 16,6 °dH (Härtebereich hart). Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger.

Quellen

1. Wasserhärte Gemeinde Aying nach WRMG 2026 (Analysewerte vom 22.06.2026)
   https://aying.de/wp-content/uploads/2026/07/Wasserhaerte-Gemeinde-Aying-nach-WRMG_2026.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Gemeinde Aying (Wasserversorgung) und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/aying/