TRINKWASSER-STECKBRIEF

Bad Fallingbostel

Heidekreis, Niedersachsen

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
10 °dH, mittel	**alle 15 geprüften eingehalten**	**Stadtwerke Böhmetal GmbH**	**19.05.2026**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/bad-fallingbostel/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	unter BG (< 1 mg/L)	50 mg/L	–
Nitrit	0,08 mg/L	0,5 mg/L	16 %
PFAS (Summe)	0,0047 µg/L	0,1 µg/L	5 %
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Kupfer	unter BG (< 0,003 mg/L)	2 mg/L	–
Cadmium	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,003 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,003 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	17 mg/L	250 mg/L	7 %
Sulfat	43 mg/L	250 mg/L	17 %
Natrium	11 mg/L	200 mg/L	6 %
Calcium	67 mg/L	–	–
Magnesium	4,5 mg/L	–	–
pH-Wert	7,5	6,5–9,5	–
Gesamthärte	10 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	437 µS/cm	–	–
Eisen	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	0,08 mg/L	0,5 mg/L	16 %
Coliforme Bakterien	0 KBE/100ml	–	–

Hinweis: Stadtwerke Böhmetal GmbH · Trinkwasseranalyse für das Versorgungsgebiet WVG Bad Fallingbostel, Stand 19.05.2026, veröffentlicht im BDEW-Wasserportal. Die Werte wurden automatisch aus dem PDF ausgelesen und einzeln gegengeprüft; die Seite steht beim Originalwert. Laut Wasserportal liegen der Gemeindemittelpunkt von Bad Fallingbostel und vier Prüfpunkte rund 1,5 km darum in diesem Versorgungsgebiet. Einzelne Ortsteile können anderes Wasser bekommen; verbindlich ist die Auskunft des Versorgers. Die Werte gelten ab Wasserwerk.

Quellen

1. Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet WVG Bad Fallingbostel, Stand 19.05.2026
https://api.wasserportal.info/api/public/qualitaet/trinkwasseranalyse/8264a68a-f65a-4666-9bcf-2a398f2ff1f1

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Stadtwerke Böhmetal GmbH und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/bad-fallingbostel/