TRINKWASSER-STECKBRIEF

Biblis

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Kreis Bergstraße, Hessen

GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
alle 11 geprüften eingehalten	**ENTEGA AG**	**2023**

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrit	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,002 mg/L)	0,01 mg/L	–
Kupfer	unter BG (< 0,03 mg/L)	2 mg/L	–
Cadmium	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,02 mg/L	–
Fluorid	0,13 mg/L	1,5 mg/L	9 %
Mangan	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,03 mg/L)	0,5 mg/L	–
Coliforme Bakterien	0 KBE/100ml	–	–
Trihalomethane (THM)	unter BG (< 15 µg/L)	50 µg/L	–

Hinweis: ENTEGA AG · Trinkwasseranalyse für das Versorgungsgebiet Biblis & Groß-Rohrheim, Stand 2023, veröffentlicht im BDEW-Wasserportal. Die Werte wurden automatisch aus dem PDF ausgelesen und einzeln gegengeprüft; die Seite steht beim Originalwert. Laut Wasserportal liegen der Ortsmittelpunkt von Biblis und vier Prüfpunkte rund 1,5 km darum in diesem Versorgungsgebiet. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger. Die Werte gelten ab Wasserwerk.

Quellen

1. Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet Biblis & Groß-Rohrheim, Stand 2023
   https://api.wasserportal.info/api/public/qualitaet/trinkwasseranalyse/766ddc72-7162-48e6-a818-940542a680c5

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben ENTEGA AG und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/biblis/