TRINKWASSER-STECKBRIEF

Brüggen

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
11 °dH, mittel	**alle 15 geprüften eingehalten**	**Gemeindewerke Brüggen**	**Oktober 2026**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/brueggen/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	23,9 mg/L	50 mg/L	48 %
Nitrit	unter BG (< 0,02 mg/L)	0,5 mg/L	–
PFAS (Summe)	unter BG (< 0,001 µg/L)	0,1 µg/L	–
Blei	unter BG (< 0,002 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Cadmium	unter BG (< 0,0002 mg/L)	0,003 mg/L	–
Nickel	**0,012 mg/L**	0,02 mg/L	**60 %**
Chlorid	38,7 mg/L	250 mg/L	15 %
Sulfat	106 mg/L	250 mg/L	42 %
Natrium	16,7 mg/L	200 mg/L	8 %
Calcium	59,3 mg/L	–	–
Magnesium	11,9 mg/L	–	–
pH-Wert	7,99	6,5–9,5	–
Gesamthärte	11 °dH	–	–
Fluorid	0,05 mg/L	1,5 mg/L	3 %
Eisen	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–

Hinweis: Gemeindewerke Brüggen · Bekanntmachung „Trinkwasserqualität“ mit Stand 15.10.2026, Probeentnahmestelle Wasserwerksausgang, also ab Wasserwerk. Das Blatt nennt weder ein Probenahmedatum noch ein Labor; das Datum ist darum nur der Monat des Standes. Gesamthärte 11 °dH (1,97 mmol/l, Härtebereich mittel). Nickel liegt mit 0,012 mg/l unter dem Grenzwert von 0,02 mg/l. PFAS-Summe-20 und PFAS-Summe-4 jeweils unter 0,001 µg/l. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger.

Quellen

1. Trinkwasserqualität Brüggen, Stand 15.10.2026 (Wasserwerksausgang)
   https://gemeindewerke-brueggen-gmbh.de/wp-content/uploads/2025/12/Trinkwasserqualitaet_Brueggen_15102026.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Gemeindewerke Brüggen und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/brueggen/