TRINKWASSER-STECKBRIEF

Dettmannsdorf

Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
11,7 °dH, mittel	**alle 4 geprüften eingehalten**	**Wasser und Abwasser GmbH -Boddenland-**	**2026**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/dettmannsdorf/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	1,98 mg/L	50 mg/L	4 %
Chlorid	38 mg/L	250 mg/L	15 %
Sulfat	37 mg/L	250 mg/L	15 %
Calcium	67,3 mg/L	–	–
Magnesium	9,97 mg/L	–	–
pH-Wert	7,63	6,5–9,5	–
Gesamthärte	11,7 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	545 µS/cm	–	–

Hinweis: Wasser und Abwasser GmbH -Boddenland- · Trinkwasseranalyse für das Versorgungsgebiet Wasserwerk Grünheide, Stand 2026, veröffentlicht im BDEW-Wasserportal. Die Werte wurden automatisch aus dem PDF ausgelesen und einzeln gegengeprüft; die Seite steht beim Originalwert. Laut Wasserportal liegen der Gemeindemittelpunkt von Dettmannsdorf und vier Prüfpunkte rund 1,5 km darum in diesem Versorgungsgebiet. Einzelne Ortsteile können anderes Wasser bekommen; verbindlich ist die Auskunft des Versorgers. Die Werte gelten ab Wasserwerk.

Quellen

1. Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet Wasserwerk Grünheide, Stand 2026
   https://boddenland.de/wp-content/uploads/2022/01/Gruenheide-2026.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Wasser und Abwasser GmbH -Boddenland- und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/dettmannsdorf/