TRINKWASSER-STECKBRIEF

Dingolfing

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
18,6 °dH, hart	**alle 17 geprüften eingehalten**	**Stadtwerke Dingolfing**	**05.11.2025**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/dingolfing/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	21 mg/L	50 mg/L	42 %
Nitrit	unter BG (< 0,02 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	0,011 mg/L	2 mg/L	< 1 %
Cadmium	unter BG (< 0,0003 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,002 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	15,9 mg/L	250 mg/L	6 %
Sulfat	14 mg/L	250 mg/L	6 %
Natrium	3,9 mg/L	200 mg/L	2 %
Calcium	83,1 mg/L	–	–
Magnesium	30,4 mg/L	–	–
pH-Wert	7,49	6,5–9,5	–
Gesamthärte	18,6 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	614 µS/cm	–	–
Fluorid	0,14 mg/L	1,5 mg/L	9 %
Eisen	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Coliforme Bakterien	0 KBE/100ml	–	–

Hinweis: Auszug der Stadtwerke zur Probe vom 05.11.2025 am Hochbehälter 3.000 cbm in Dingolfing, also vor dem Ortsnetz. Der Auszug nennt die Leitfähigkeit in mS/cm, gemeint ist µS/cm. Uran und PFAS enthält er nicht. Ob alle Ortsteile dieses Wasser bekommen, sagt der Auszug nicht.

Quellen

1. Auszug aus der Trinkwasseranalyse vom 05.11.2025, Hochbehälter 3.000 cbm
   https://www.stadtwerke-dingolfing.de/wp-content/uploads/dokumente/allgemein/Trinkwasseranalyse-2025-ausfuehrlich.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Stadtwerke Dingolfing und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/dingolfing/