TRINKWASSER-STECKBRIEF

Dossenheim

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
18,7 °dH, hart	**alle 3 geprüften eingehalten**	**Stadtwerke Heidelberg Netze**	**28.01.2026**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/dossenheim/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	6,4 mg/L	50 mg/L	13 %
Nitrit	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–
Calcium	104 mg/L	–	–
Magnesium	19 mg/L	–	–
pH-Wert	7,3	6,5–9,5	–
Gesamthärte	18,7 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	656 µS/cm	–	–

Hinweis: Mittelwerte aus dem Blatt der Stadtwerke Heidelberg Netze für das Versorgungsgebiet Dossenheim (Stand 28.01.2026); das Blatt nennt je Wert auch die Bandbreite (Härte 18,5 bis 18,9 °dH). Unter normalen Betriebsbedingungen kommt das Wasser aus dem Wasserwerk Entensee. Aus den Spalten der Tabelle übernehmen wir nur Werte, die sich eindeutig zuordnen lassen. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger.

Quellen

1. Trinkwasserqualität im Versorgungsgebiet Dossenheim, Stand 28.01.2026
   https://www.dossenheim.de/fileadmin/Website/Dateien/Wasserwerk/2026_Trinkwasseranalysen_Dossenheim.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Stadtwerke Heidelberg Netze und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/dossenheim/