TRINKWASSER-STECKBRIEF

Eckental

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
14,1 °dH, hart	**alle 1 geprüften eingehalten**	**Wasserversorgung Eckental**	**27.05.2026**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/eckental/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Quecksilber	unter BG (< 0,00003 mg/L)	0,001 mg/L	–
Calcium	66 mg/L	–	–
Magnesium	21 mg/L	–	–
Gesamthärte	14,1 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	660 µS/cm	–	–

Hinweis: Wasserversorgung Eckental · Trinkwasseruntersuchung, veröffentlicht auf der Website der Gemeinde, Probe vom 27.05.2026 (Eckental). Die Werte wurden automatisch aus dem PDF gelesen und einzeln gegen den Text geprüft; Härte, Calcium und Magnesium passen zusammen. Der Bericht gilt für diese eine Probe; andere Ortsteile können anderes Wasser bekommen. Verbindlich ist die Auskunft des Versorgers.

Quellen

1. Trinkwasseruntersuchung Eckental, Probe vom 27.05.2026
https://eckental.de/wp-content/uploads/2026/07/2026-05-27-Rathaus-Param.-AB.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Wasserversorgung Eckental und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/eckental/