TRINKWASSER-STECKBRIEF

Edingen-Neckarhausen

Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
20,2 °dH, hart	**alle 6 geprüften eingehalten**	**Wasserversorgung Edingen-Neckarhausen**	**12.08.2026**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/edingen-neckarhausen/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	16 mg/L	50 mg/L	32 %
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Sulfat	103 mg/L	250 mg/L	41 %
Calcium	115 mg/L	–	–
Magnesium	17,9 mg/L	–	–
pH-Wert	7,21	6,5–9,5	–
Gesamthärte	20,2 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	785 µS/cm	–	–
Mangan	unter BG (< 0,002 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Wasserversorgung Edingen-Neckarhausen · Trinkwasseruntersuchung, veröffentlicht auf der Website der Gemeinde, Probe vom 12.08.2026. Die Werte wurden automatisch aus dem PDF gelesen und einzeln gegen den Text geprüft; Härte, Calcium und Magnesium passen zusammen. Der Bericht gilt für diese eine Probe; andere Ortsteile können anderes Wasser bekommen. Verbindlich ist die Auskunft des Versorgers.

Quellen

1. Trinkwasseruntersuchung Edingen-Neckarhausen, Probe vom 12.08.2026
https://www.edingen-neckarhausen.de/fileadmin/Dateien/Trinkwasseruntersuchung_2026.09.17_gesamt_incl._PFAS.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Wasserversorgung Edingen-Neckarhausen und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/edingen-neckarhausen/