

Landkreis Kassel, Hessen

WASSERHÄRTE

7,78 °dH, weich

GRENZWERTE (TRINKWV)

**alle 10 geprüften
eingehalten**

VERSORGER

**Städtische Werke
Netz+Service GmbH**

STAND DER MESSWERTE

16.06.2025

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	9,1 mg/L	50 mg/L	18 %
Nitrit	unter BG (< 0,02 mg/L)	0,5 mg/L	–
PFAS (Summe)	0,006 µg/L	0,1 µg/L	6 %
Chlorid	40 mg/L	250 mg/L	16 %
Sulfat	37 mg/L	250 mg/L	15 %
Natrium	22,9 mg/L	200 mg/L	11 %
Calcium	38,5 mg/L	–	–
Magnesium	10,4 mg/L	–	–
pH-Wert	7,67	6,5–9,5	–
Gesamthärte	7,78 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	422 µS/cm	–	–
Eisen	0,029 mg/L	0,2 mg/L	14 %
Mangan	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,1 mg/L)	0,5 mg/L	–
Coliforme Bakterien	0 KBE/100ml	–	–

Hinweis: Städtische Werke Netz+Service GmbH · Trinkwasseranalyse für das Versorgungsgebiet 13 KRAZ, Stand 16.06.2025, veröffentlicht im GW-Manager-Öffentlichkeitsportal (verlinkt im BDEW-Wasserportal), untersucht von Städtische Werke Energie + Wärme GmbH - Zentrallabor. Die Werte sind unverändert aus der Datenschnittstelle des Portals übernommen. Laut Wasserportal liegen der Ortsmittelpunkt von Fuldabrück und vier Prüfpunkte rund 1,5 km darum in diesem Versorgungsgebiet. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger. Die Werte gelten ab Wasserwerk.

Quellen

1. Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet 13 KRAZ, Stand 16.06.2025

<https://oeffentlichkeit.gw-manager.com/gebiete/b45075a3-a85e-4955-9158-ef186c7574b2>

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Städtische Werke Netz+Service GmbH und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: <https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/fuldabrueck/>