

Landkreis Main-Spessart, Bayern

WASSERHÄRTE

7,6 °dH, weich

GRENZWERTE (TRINKWV)

alle 3 geprüften
eingehalten

VERSORGER

Gemünden a. Main

STAND DER MESSWERTE

28.01.2026

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	10,6 mg/L	50 mg/L	21 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Calcium	37,3 mg/L	–	–
Magnesium	10,6 mg/L	–	–
pH-Wert	7,79	6,5–9,5	–
Gesamthärte	7,6 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	354 µS/cm	–	–

Hinweis: Gemünden a. Main · Trinkwasseranalyse für das Versorgungsgebiet Gemünden am Main, Stand 28.01.2026, veröffentlicht im GW-Manager-Öffentlichkeitsportal (verlinkt im BDEW-Wasserportal), untersucht von Institut Dr. Nuss. Die Werte sind unverändert aus der Datenschnittstelle des Portals übernommen. Laut Wasserportal liegen der Ortsmittelpunkt von Gemünden am Main und vier Prüfpunkte rund 1,5 km darum in diesem Versorgungsgebiet. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger. Die Werte gelten ab Wasserwerk.

Quellen

1. Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet Gemünden am Main, Stand 28.01.2026

<https://oeffentlichkeit.gw-manager.com/gebiete/7b6c6099-0a21-4cf9-9f79-5844a04be96e>

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Gemünden a. Main und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: <https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/gemuenden-am-main/>