TRINKWASSER-STECKBRIEF

Günzburg

Landkreis Günzburg, Bayern

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
17,7–24,5 °dH, hart	**alle 12 geprüften eingehalten**	**Stadtwerke Günzburg**	**März 2025**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/guenzburg/

Günzburg bekommt je nach Adresse unterschiedliches Wasser. Die Werte stehen unten getrennt; welches Wasser an Ihrer Adresse ankommt, sagt der Versorger.

Günzburg

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	10,1 mg/L	50 mg/L	20 %
Chlorid	22,8 mg/L	250 mg/L	9 %
Sulfat	24,4 mg/L	250 mg/L	10 %
Natrium	9,2 mg/L	200 mg/L	5 %
Calcium	98,2 mg/L	–	–
Magnesium	17,3 mg/L	–	–
pH-Wert	7,55	6,5–9,5	–
Gesamthärte	17,7 °dH	–	–
Fluorid	0,11 mg/L	1,5 mg/L	7 %

Hinweis: Verbraucherinfo der Stadtwerke mit der Analyse vom März 2025 für das Versorgungsgebiet Günzburg, ohne Tag und Probenort. Der Auszug nennt nur Hauptwerte, weder Blei, Kupfer, Arsen noch PFAS. Für Reisensburg gilt eine eigene Spalte. Riedhausen steht dort mit Mittelwerten 2023 (13,3 °dH), zu alt für eine eigene Anzeige.

Reisensburg

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	14,4 mg/L	50 mg/L	29 %
Chlorid	43,7 mg/L	250 mg/L	17 %
Sulfat	45,65 mg/L	250 mg/L	18 %
Natrium	9,1 mg/L	200 mg/L	5 %
Calcium	124 mg/L	–	–
Magnesium	30,95 mg/L	–	–
pH-Wert	7,23	6,5–9,5	–
Gesamthärte	24,45 °dH	–	–
Fluorid	0,13 mg/L	1,5 mg/L	9 %

Hinweis: Verbraucherinfo der Stadtwerke mit der Analyse vom März 2025 für das Versorgungsgebiet Reisensburg, ohne Tag und Probenort. Der Auszug nennt nur Hauptwerte, weder Blei, Kupfer, Arsen noch PFAS.

Quellen

1. Verbraucherinfo, Auszug aus der Trinkwasseranalyse März 2025
   https://stadtwerke-guenzburg.de/cms/wp-content/uploads/2025/06/Trinkwasseranalyse-Maerz-2025.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Stadtwerke Günzburg und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/guenzburg/