TRINKWASSER-STECKBRIEF

Hirz-Maulsbach

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
4,4 °dH, weich	**alle 3 geprüften eingehalten**	**Verbandsgemeindewerke Altenkirchen-Flammersfeld**	**2025**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/hirz-maulsbach/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	6,8 mg/L	50 mg/L	14 %
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Calcium	26,9 mg/L	–	–
Magnesium	2,7 mg/L	–	–
Gesamthärte	4,4 °dH	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,05 mg/L)	1,5 mg/L	–

Hinweis: Verbandsgemeindewerke Altenkirchen-Flammersfeld · Laut Website sind die Stadt Altenkirchen und alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde an das Netz des Zweckverbands Wasserversorgung Kreis Altenkirchen angeschlossen und bekommen Wasser aus der Wiehltalsperre des Aggerverbands. Hirz-Maulsbach gehört zu diesem Gebiet. Die Seite nennt daraus die Trinkwasseranalyse 2025 des Aggerverbands mit wenigen Werten und einer Härte von 4,4 °dH (0,78 mmol/l, weich); Datum der Probe und Blei stehen dort nicht. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger.

Quellen

1. Trinkwasserqualität: Trinkwasseranalyse 2025 des Aggerverbandes
   https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/wasser-abwasser/trinkwasserqualitaet

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Verbandsgemeindewerke Altenkirchen-Flammersfeld und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/hirz-maulsbach/