TRINKWASSER-STECKBRIEF

Kirchham

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Landkreis Passau, Bayern

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
17,5 °dH, hart	**alle 10 geprüften eingehalten**	**Ruhstorfer Gruppe**	**26.05.2026**

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	**25 mg/L**	50 mg/L	**50 %**
Nitrit	unter BG (< 0,02 mg/L)	0,5 mg/L	–
Chlorid	53,7 mg/L	250 mg/L	21 %
Sulfat	20 mg/L	250 mg/L	8 %
Natrium	88,6 mg/L	200 mg/L	44 %
Calcium	90,5 mg/L	–	–
Magnesium	21,2 mg/L	–	–
pH-Wert	7,37	6,5–9,5	–
Gesamthärte	17,5 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	820 µS/cm	–	–
Fluorid	0,37 mg/L	1,5 mg/L	25 %
Eisen	0,013 mg/L	0,2 mg/L	6 %
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	0,01 mg/L	0,5 mg/L	2 %

Hinweis: Ruhstorfer Gruppe · Analyse vom 26.05.2026 am Hochbehälter Ruhstorf, auf der Website des Zweckverbands veröffentlicht; ein Labor nennt die Seite nicht. Laut Zweckverband gelten diese Werte für alle Mitgliedsgemeinden außer Bad Griesbach i. Rottal. Die Leitfähigkeit ist im Labor bei 20 °C gemessen. Schwermetalle, PFAS und Bakterien enthält die Veröffentlichung nicht.

Quellen

1. Wasseranalysen Hochbehälter Ruhstorf (26.05.2026) und Hochbehälter Bad Griesbach (20.07.2026)
   https://www.ruhstorfer-gruppe.de/rund-ums-wasser/wasseranalysen

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Ruhstorfer Gruppe und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/kirchham/