TRINKWASSER-STECKBRIEF

Kleinwallstadt

Landkreis Miltenberg, Bayern

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
8 °dH, weich	**alle 6 geprüften eingehalten**	**Markt Kleinwallstadt**	**18.05.2026**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/kleinwallstadt/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	11 mg/L	50 mg/L	22 %
Chlorid	7,6 mg/L	250 mg/L	3 %
Sulfat	12,1 mg/L	250 mg/L	5 %
Natrium	4,1 mg/L	200 mg/L	2 %
Calcium	45,3 mg/L	–	–
Magnesium	7,5 mg/L	–	–
pH-Wert	8,02	6,5–9,5	–
Gesamthärte	8 °dH	–	–
Fluorid	0,06 mg/L	1,5 mg/L	4 %

Hinweis: Auszug aus der chemischen Analyse des Instituts Dr. Nuss, Bad Kissingen, Aufstellung vom 22.06.2026, Probe vom 18.05.2026 an der Entnahmestelle Rathaus Kleinwallstadt. Der Auszug nennt neun Werte, Gesamthärte 8,0 °dH und Härtebereich weich; Kalium übernehmen wir nicht. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger.

Quellen

1. Auszug aus der chemischen Analyse, Aufstellung vom 22.06.2026, Entnahmestelle Rathaus Kleinwallstadt, Probe vom 18.05.2026
https://www.kleinwallstadt.de/media/102803/chemische-analyse-2026_1805.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Markt Kleinwallstadt und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/kleinwallstadt/