TRINKWASSER-STECKBRIEF

# Lankau

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein

| WASSERHÄRTE | GRENZWERTE (TRINKWV) | VERSORGER | STAND DER MESSWERTE |
|---|---|---|---|
| **14,5 °dH, hart** | **alle 8 geprüften eingehalten** | **Vereinigte Stadtwerke** | **27.05.2026** |

**Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/lankau/**

| PARAMETER | MESSWERT | GRENZWERT | ANTEIL |
|---|---|---|---|
| Nitrat | 1,7 mg/L | 50 mg/L | 3 % |
| Nitrit | 0,01 mg/L | 0,5 mg/L | 2 % |
| Chlorid | 41 mg/L | 250 mg/L | 16 % |
| Sulfat | 6,7 mg/L | 250 mg/L | 3 % |
| Natrium | 31 mg/L | 200 mg/L | 16 % |
| Calcium | 86 mg/L | – | – |
| Magnesium | 11 mg/L | – | – |
| pH-Wert | 7,43 | 6,5–9,5 | – |
| Gesamthärte | 14,5 °dH | – | – |
| Fluorid | 0,13 mg/L | 1,5 mg/L | 9 % |
| Eisen | unter BG (< 0,012 mg/L) | 0,2 mg/L | – |

Hinweis: Vereinigte Stadtwerke · Die Vereinigten Stadtwerke nennen Lankau auf ihrer Wasserqualitäts-Seite als Gemeinde, die aus dem Wasserwerk Alt-Möllner Straße versorgt wird. Die Werte stammen aus derselben Analyse wie für das Wasserwerk Alt-Möllner Straße in Mölln (Stand 27.05.2026) und gelten ab Wasserwerk. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger.

## Quellen


1. Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Mölln (Analyse vom 27.05.2026)
   https://www.vereinigte-stadtwerke.de/wasser/qualitaet/#moelln


Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Vereinigte Stadtwerke und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/lankau/