TRINKWASSER-STECKBRIEF

Lich

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Landkreis Gießen, Hessen

WASSERHÄRTE	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
9,5 °dH, mittel	**Stadtwerke Lich**	**Mai 2026**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/lich/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Gesamthärte	9,5 °dH	–	–

Hinweis: Stadtwerke Lich · Gesamthärte je Ortsnetz aus den Trinkwasseranalysen Mai 2026, deshalb ist nur der Monat angegeben. Dieser Wert gilt für das Ortsnetz Lich. Die anderen Ortsnetze laut gleicher Quelle: Arnsburg/Muschenheim 10,2 °dH, Bettenhausen 21,8 °dH, Birklar 6,2 °dH, Eberstadt 22,6 °dH, Langsdorf 7,2 °dH, Nieder-/Ober-Bessingen 8,3 °dH. Die Stadtwerke veröffentlichen hier nur die Härte in mmol/l; °dH ist daraus umgerechnet (1 mmol/l = 5,6 °dH). Weitere Stoffe nennt diese Quelle nicht.

Quellen

1. Wasserhärte in den Ortsnetzen 2026, Daten der Trinkwasseranalysen Mai 2026
   https://www.lich.de/fileadmin/Dateien/Cross7/Startseite/Rathaus_%26_Politik/Stadtwerke/Wasserharte-Informationen/Wasserharte_in_den_Ortsnetzen_2026.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Stadtwerke Lich und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/lich/