Merzig

Landkreis Merzig-Wadern, Saarland

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
3,9–7,4 °dH, weich	**alle 15 geprüften eingehalten**	**Stadtwerke Merzig**	**Dezember 2025**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/merzig/

Merzig bekommt je nach Adresse unterschiedliches Wasser. Die Werte stehen unten getrennt; welches Wasser an Ihrer Adresse ankommt, sagt der Versorger.

Tiefenbohrung Seffersbachtal

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	17,42 mg/L	50 mg/L	35 %
Nitrit	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,5 mg/L	–
Chlorid	16,42 mg/L	250 mg/L	7 %
Sulfat	8,5 mg/L	250 mg/L	3 %
Natrium	5,64 mg/L	200 mg/L	3 %
Calcium	28,12 mg/L	–	–
Magnesium	13,52 mg/L	–	–
Gesamthärte	7,42 °dH	–	–

Hinweis: Angaben der Stadtwerke-Seite, Stand 12/2025, für die Tiefenbohrung Seffersbachtal. Sie gilt für Merzig, Bietzen, Harlingen, Menningen, Merchingen und Besseringen links der Bezirkstraße. Die Seite nennt 7,42 °dH bei 1,26 mmol/l; aus Calcium und Magnesium ergeben sich 7,06 °dH, was auch zu den 1,26 mmol/l passt. Wir zeigen den gedruckten Wert. Für zwei Gebiete widerspricht sich die Seite, deshalb zeigen wir dort keine eigenen Werte: Besseringen rechts der Bezirkstraße (Tiefenbohrung Stocksbruch) steht mit 4,37 °dH bei Calcium 37,2 und Magnesium 19,4 mg/l, das wären rund 9,7 °dH; Wellingen (Tiefenbohrung Bethingen) steht mit 4,19 mmol/l und 11,74 °dH bei Calcium 42,9 und Magnesium 19,0 mg/l, das wären rund 10,4 °dH. Die Seite nennt keine Metalle, kein Uran, kein PFAS, keinen pH-Wert und keine Keime. Die Stadtwerke bereiten das Wasser laut Seite nicht auf.

Tiefenbohrung Franzenbach

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	10,3 mg/L	50 mg/L	21 %
Nitrit	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,5 mg/L	–
Chlorid	15 mg/L	250 mg/L	6 %
Sulfat	3 mg/L	250 mg/L	1 %
Natrium	6,1 mg/L	200 mg/L	3 %
Calcium	19,4 mg/L	–	–
Magnesium	9,3 mg/L	–	–
Gesamthärte	4,86 °dH	–	–

Hinweis: Angaben der Stadtwerke-Seite, Stand 12/2025, für die Tiefenbohrung Franzenbach. Die Seite nennt keine Metalle, kein Uran, kein PFAS, keinen pH-Wert und keine Keime. Die Stadtwerke bereiten das Wasser laut Seite nicht auf.

Tiefenbohrung Siebend

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	7,5 mg/L	50 mg/L	15 %
Nitrit	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,5 mg/L	–
Chlorid	5,9 mg/L	250 mg/L	2 %
Sulfat	3,1 mg/L	250 mg/L	1 %
Natrium	3,2 mg/L	200 mg/L	2 %
Calcium	15,8 mg/L	–	–
Magnesium	7,2 mg/L	–	–
Gesamthärte	3,87 °dH	–	–

Hinweis: Angaben der Stadtwerke-Seite, Stand 12/2025, für die Tiefenbohrung Siebend. Die Seite nennt keine Metalle, kein Uran, kein PFAS, keinen pH-Wert und keine Keime. Die Stadtwerke bereiten das Wasser laut Seite nicht auf.

Quellen

1. Wasserqualität, Trinkwasseranalysen der Merziger Ortsteile, Stand 12/2025
   https://www.stadtwerke-merzig.de/privatkunden/wasser/wasserqualitaet.html

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Stadtwerke Merzig und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/merzig/