TRINKWASSER-STECKBRIEF

Mörfelden-Walldorf

Landkreis Groß-Gerau, Hessen

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
12,8–12,9 °dH, mittel	**alle 34 geprüften eingehalten**	**Stadtwerke Mörfelden-Walldorf**	**15.09.2025**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/moerfelden-walldorf/

Mörfelden-Walldorf bekommt je nach Adresse unterschiedliches Wasser. Die Werte stehen unten getrennt; welches Wasser an Ihrer Adresse ankommt, sagt der Versorger.

Wasserwerk Mörfelden

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	0,5 mg/L	50 mg/L	1 %
Nitrit	unter BG (< 0,02 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,00005 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	unter BG (< 0,005 mg/L)	2 mg/L	–
Cadmium	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,002 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	44,4 mg/L	250 mg/L	18 %
Sulfat	96 mg/L	250 mg/L	38 %
Natrium	19,2 mg/L	200 mg/L	10 %
Calcium	78,6 mg/L	–	–
Magnesium	8,21 mg/L	–	–
pH-Wert	7,62	6,5–9,5	–
Gesamthärte	12,9 °dH	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,2 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	0,05 mg/L	0,5 mg/L	10 %

Hinweis: Stadtwerke Mörfelden-Walldorf · Ausgewählte Inhaltsstoffe, Trinkwasseruntersuchung 2025 (Labor Fresenius). Diese Werte gelten für das Wasserwerk Mörfelden, Probe vom 17.03.2025. Die Stadtwerke veröffentlichen beide Wasserwerke getrennt, aber nicht, welches Werk welche Adresse beliefert; die Werte unterscheiden sich vor allem beim Nitrat deutlich. Auskunft geben die Stadtwerke. PFAS nennt diese Übersicht nicht.

Wasserwerk Walldorf

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	**29 mg/L**	50 mg/L	**58 %**
Nitrit	unter BG (< 0,02 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,00005 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	unter BG (< 0,005 mg/L)	2 mg/L	–
Cadmium	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	0,004 mg/L	0,02 mg/L	20 %
Chlorid	52,4 mg/L	250 mg/L	21 %
Sulfat	60 mg/L	250 mg/L	24 %
Natrium	24,5 mg/L	200 mg/L	12 %
Calcium	60,5 mg/L	–	–
Magnesium	18,8 mg/L	–	–
pH-Wert	7,42	6,5–9,5	–
Gesamthärte	12,8 °dH	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,2 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,04 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Stadtwerke Mörfelden-Walldorf · Ausgewählte Inhaltsstoffe, Trinkwasseruntersuchung 2025 (Labor Fresenius). Diese Werte gelten für das Wasserwerk Walldorf, Probe vom 15.09.2025. Die Stadtwerke veröffentlichen beide Wasserwerke getrennt, aber nicht, welches Werk welche Adresse beliefert; die Werte unterscheiden sich vor allem beim Nitrat deutlich. Auskunft geben die Stadtwerke. PFAS nennt diese Übersicht nicht.

Quellen

1. Ausgewählte Inhaltsstoffe im Trinkwasser von Mörfelden-Walldorf, Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung 2025
https://www.moerfelden-walldorf.de/pdfs/stadtwerke/info-wasserinhalt-2025.pdf?cid=10cc

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Stadtwerke Mörfelden-Walldorf und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/moerfelden-walldorf/