TRINKWASSER-STECKBRIEF

# Niedererbach

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

| WASSERHÄRTE | GRENZWERTE (TRINKWV) | VERSORGER | STAND DER MESSWERTE |
|---|---|---|---|
| **11 °dH, mittel** | **alle 1 geprüften eingehalten** | **Verbandsgemeindewerke Montabaur** | **2025** |

**Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/niedererbach/**

| PARAMETER | MESSWERT | GRENZWERT | ANTEIL |
|---|---|---|---|
| pH-Wert | 7,76 | 6,5–9,5 | – |
| Gesamthärte | 11 °dH | – | – |
| Elektrische Leitfähigkeit | 442 µS/cm | – | – |

Hinweis: Verbandsgemeindewerke Montabaur · Bekanntmachung der Trinkwasserproben aus dem Jahr 2025; das Blatt nennt je Ort nur das Jahr und die Prüfberichtsnummer. Für Niedererbach steht Wasserbezug HB+AB Niedererbach. Die Liste gibt pH-Wert, Gesamthärte und Leitfähigkeit an und nennt für die Härte einen Schwankungsbereich. Laut Blatt ergab eine PFAS-Untersuchung am 06.06.2025 keine Funde; einen Zahlenwert nennt es nicht. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger.

## Quellen


1. Untersuchungsergebnisse der Trinkwasserproben 2025 aus den Versorgungsanlagen der Verbandsgemeinde Montabaur
   https://www.vg-montabaur.de/dokumente/buergerservice/wasser-abwasser/wasserversorgung/untersuchungsergebnisse.pdf?cid=2tad


Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Verbandsgemeindewerke Montabaur und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/niedererbach/