TRINKWASSER-STECKBRIEF

Oppertshausen

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
9 °dH, mittel	**alle 4 geprüften eingehalten**	**VG Werke Simmern-Rheinböllen**	**01.01.2026**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/oppertshausen/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	6,5 mg/L	50 mg/L	13 %
Calcium	54,7 mg/L	–	–
Magnesium	5,71 mg/L	–	–
pH-Wert	7,5	6,5–9,5	–
Gesamthärte	9 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	333 µS/cm	–	–
Eisen	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,016 mg/L)	0,05 mg/L	–

Hinweis: VG Werke Simmern-Rheinböllen · Wasserwerte nach Trinkwasseranalyse, Stand 01.01.2026, Messwerte am Ausgang des Wasserwerks. Das Blatt nennt Oppertshausen im Versorgungsgebiet der Aufbereitung Reich; ein Probenahmedatum steht nicht darin, hier gilt der Stand des Blatts. Es nennt acht Wertegruppen, darunter weder Blei noch PFAS. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger.

Quellen

1. Wasserwerte nach Trinkwasseranalyse, Stand 01.01.2026
   https://www.sim-rhb.de/rathaus/verbandsgemeindewerke-simmern-rheinboellen-aoer/wasserversorgung/Trinkwasseranalyse%202026_quer.pdf?cid=8m

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben VG Werke Simmern-Rheinböllen und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/oppertshausen/