TRINKWASSER-STECKBRIEF

Ottersberg

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Landkreis Verden, Niedersachsen

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
15,3 °dH, hart	**alle 5 geprüften eingehalten**	**Trinkwasserverband Verden**	**29.09.2026**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/ottersberg/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	1,44 mg/L	50 mg/L	3 %
Chlorid	97 mg/L	250 mg/L	39 %
Sulfat	37 mg/L	250 mg/L	15 %
Natrium	35 mg/L	200 mg/L	18 %
Calcium	99,3 mg/L	–	–
Magnesium	6,4 mg/L	–	–
pH-Wert	7,78	6,5–9,5	–
Gesamthärte	15,3 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	715 µS/cm	–	–
Säurekapazität bis pH 4,3	3,77 mmol/L	–	–
Hydrogencarbonat	227 mg/L	–	–

Hinweis: Trinkwasserverband Verden · Die Analyse nennt Ottersberg nicht selbst. Laut BDEW-Wasserportal liegen der Gemeindemittelpunkt von Ottersberg und vier Prüfpunkte rund 1,5 km darum im selben Versorgungsgebiet wie Achim; deshalb stehen hier die Werte von Achim (Stand 29.09.2026), ab Wasserwerk. Einzelne Ortsteile können anderes Wasser bekommen; verbindlich ist die Auskunft des Versorgers.

Quellen

1. Prüfberichte Analysennr. 392332 (Probenahme 08.09.2026) und 414825 (Verfolgsprobe, 29.09.2026) – Wasserwerk Wittkoppenberg, Werksausgang
https://tv-verden.de/application/files/6717/9196/1065/Wasseranalyse_Wasserwerk_Wittkoppenberg_September_2026.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Trinkwasserverband Verden und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/ottersberg/