TRINKWASSER-STECKBRIEF

Rümpel

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
11,9 °dH, mittel	**alle 8 geprüften eingehalten**	**Vereinigte Stadtwerke**	**17.06.2025**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/ruempel/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	1,7 mg/L	50 mg/L	3 %
Nitrit	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,5 mg/L	–
Chlorid	26 mg/L	250 mg/L	10 %
Sulfat	1,3 mg/L	250 mg/L	< 1 %
Natrium	23 mg/L	200 mg/L	12 %
Calcium	73 mg/L	–	–
Magnesium	7,3 mg/L	–	–
pH-Wert	7,6	6,5–9,5	–
Gesamthärte	11,9 °dH	–	–
Fluorid	0,17 mg/L	1,5 mg/L	11 %
Eisen	0,01 mg/L	0,2 mg/L	5 %

Hinweis: Vereinigte Stadtwerke · Die Vereinigten Stadtwerke nennen Rümpel auf ihrer Wasserqualitäts-Seite als Gemeinde, die aus dem Wasserwerk Am Ritzen versorgt wird. Die Werte stammen aus derselben Analyse wie für das Wasserwerk Am Ritzen in Bad Oldesloe (Stand 17.06.2025) und gelten ab Wasserwerk. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger.

Quellen

1. Wasserqualität – Auszug aus den Analysedaten, Bad Oldesloe (Analyse vom 17.06.2025)
   https://www.vereinigte-stadtwerke.de/wasser/qualitaet/#bad-oldesloe

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Vereinigte Stadtwerke und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/ruempel/