TRINKWASSER-STECKBRIEF

Seeheim-Jugenheim

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
18,4 °dH, hart	**alle 2 geprüften eingehalten**	**Gemeindewerke Seeheim-Jugenheim**	**November 2025**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/seeheim-jugenheim/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	13,4 mg/L	50 mg/L	27 %
pH-Wert	7,51	6,5–9,5	–
Gesamthärte	18,4 °dH	–	–

Hinweis: Gemeindewerke Seeheim-Jugenheim · Amtliche Bekanntmachung vom 13.01.2026; das Datum steht hier nur als Monat November 2025, wie es der Titel der Bekanntmachung nennt, ein Probenahmetag steht nicht im Dokument. Sie nennt je Ortslage und Zone nur Nitrat, pH-Wert und Gesamthärte. Hier stehen die Werte für Seeheim (Tiefzone, Rathaus): Gesamthärte 18,40 °dH (hart). Die anderen Ortslagen liegen bei 14,9 bis 20,3 °dH und 10,6 bis 16,6 mg/l Nitrat (Jugenheim 14,90 °dH, Balkhausen 18,40 °dH, Malchen 15,3 bis 15,5 °dH, Ober-Beerbach 20,20 °dH, Stettbach/Steigerts 20,30 °dH). Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger.

Quellen

1. Amtliche Bekanntmachung gemäß Trinkwasserverordnung vom 13.01.2026 (Wasseruntersuchung Nov. 2025) https://www.seeheim-jugenheim.de/rathaus-buerger/verwaltung/gemeindewerke/bekanntmachung-wasseruntersuchung-nov.-2025.pdf?cid=cgm

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Gemeindewerke Seeheim-Jugenheim und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/seeheim-jugenheim/