TRINKWASSER-STECKBRIEF

Singen (Hohentwiel)

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
20,2 °dH, hart	**alle 8 geprüften eingehalten**	**Stadtwerke Singen**	**24.02.2025**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/singen-hohentwiel/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	18 mg/L	50 mg/L	36 %
Chlorid	48 mg/L	250 mg/L	19 %
Sulfat	37 mg/L	250 mg/L	15 %
Natrium	31 mg/L	200 mg/L	16 %
Calcium	100 mg/L	–	–
Magnesium	26,9 mg/L	–	–
pH-Wert	7,39	6,5–9,5	–
Gesamthärte	20,2 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	780 µS/cm	–	–
Eisen	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	0,002 mg/L	0,05 mg/L	4 %
Ammonium	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Eurofins-Prüfbericht für die Stadtwerke, Probe vom 24.02.2025 am Hochbehälter Hohentwiel, der zusammen mit dem Hochbehälter Buchberg die Kernstadt versorgt. Die Werte gelten für die Kernstadt, das Wasser dort ist teils mit Ozon aufbereitet. Die Stadtwerke nennen je Ort (Stand 03/2025): Kernstadt Nitrat 18 mg/l und 20,2 °dH, Hausen und Schlatt 27 mg/l und 19,6 °dH, Friedingen 16 mg/l und 20,2 °dH, Beuren 18 mg/l und 19,3 °dH, Bohlingen und Überlingen 19 mg/l und 21,3 °dH. Dieser Auszug enthält weder Schwermetalle noch PFAS. Die Werte gelten ab Hochbehälter.

Quellen

1. Extrakt aus Prüfbericht AR-25-R9-001574-01, Singen / HB Hohentwiel, Probenahme 24.02.2025
   https://www.stadtwerke-singen.de/wp-content/uploads/21.03.2025-HB-Htwl.-24.02.2025-Berger-Christian-60115.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Stadtwerke Singen und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/singen-hohentwiel/