TRINKWASSER-STECKBRIEF

Stade

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Landkreis Stade, Niedersachsen

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
12 °dH, mittel	**alle 9 geprüften eingehalten**	**Stadtwerke Stade**	**Juni 2025**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/stade/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	unter BG (< 0,5 mg/L)	50 mg/L	–
Nitrit	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,5 mg/L	–
Chlorid	34 mg/L	250 mg/L	14 %
Sulfat	94 mg/L	250 mg/L	38 %
Natrium	16 mg/L	200 mg/L	8 %
Calcium	78 mg/L	–	–
Magnesium	4,4 mg/L	–	–
pH-Wert	7,7	6,5–9,5	–
Gesamthärte	12 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	519 µS/cm	–	–
Eisen	0,076 mg/L	0,2 mg/L	38 %
Mangan	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,025 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Trinkwasseranalysewerte der Stadtwerke Stade, Stand Juni 2025; das Blatt nennt kein Probenahmedatum. Es zeigt zwei Spalten, jeweils Messwert im Netz: Wasserwerk Hohenwedel und Wasserwerk Stade-Süd. Welche Straßen welches Werk bekommen, nennen die Stadtwerke nicht. Hier stehen die Werte Hohenwedel, die Härte ist praktisch gleich (Hohenwedel 12 °dH, Stade-Süd 11 °dH). Stade-Süd weicht bei Natrium (52 statt 16 mg/l), Chlorid (75 statt 34), Sulfat (12 statt 94), Calcium (67 statt 78) und Nitrat (1,1 statt unter 0,5 mg/l) ab, Leitfähigkeit 647 statt 519 µS/cm. Das Blatt führt weder Blei noch Uran, Fluorid oder PFAS auf. Der Stand liegt über ein Jahr zurück.

Quellen

1. Trinkwasseranalysewerte für das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Stade (Stand: Juni 2025), Netz Wasserwerk Hohenwedel
   https://www.stadtwerke-stade.de/fileadmin/Assets/Downloads/Energie-Dokumente/Wasser-Dokumente/Trinkwasseranalyse_Juni_2025.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Stadtwerke Stade und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/stade/