

Landkreis Augsburg, Bayern

WASSERHÄRTE

12,8 °dH, mittel

GRENZWERTE (TRINKWV)

**alle 1 geprüften
eingehalten**

VERSORGER

**Stadtwerke Augsburg
Wasser GmbH**

STAND DER MESSWERTE

November 2025

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
pH-Wert	7,58	6,5–9,5	–
Gesamthärte	12,8 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	444 µS/cm	–	–

Hinweis: Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH · Trinkwasseranalyse für das Versorgungsgebiet Versorgungsgebiet swa Augsburg, Stand november 2025, veröffentlicht im BDEW-Wasserportal. Die Werte wurden automatisch aus dem PDF ausgelesen und einzeln gegengeprüft; die Seite steht beim Originalwert. Laut Wasserportal liegen der Ortsmittelpunkt von Stadtbergen und vier Prüfpunkte rund 1,5 km darum in diesem Versorgungsgebiet. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger. Die Werte gelten ab Wasserwerk.

Quellen

1. Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet Versorgungsgebiet swa Augsburg, Stand november 2025

<https://api.wasserportal.info/api/public/qualitaet/trinkwasseranalyse/13a77d7b-930d-40ec-aaff-f19aa27b7200>

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Stadtwerke Augsburg Wasser GmbH und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen.

Ausführlich mit Einordnung: <https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/stadtbergen/>