TRINKWASSER-STECKBRIEF

Stockstadt am Rhein

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Landkreis Groß-Gerau, Hessen

GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
alle 10 geprüften eingehalten	**ENTEGA AG**	**2023**

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrit	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,002 mg/L)	0,01 mg/L	–
Kupfer	unter BG (< 0,02 mg/L)	2 mg/L	–
Cadmium	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,02 mg/L	–
Fluorid	unter BG (< 0,1 mg/L)	1,5 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,03 mg/L)	0,5 mg/L	–
Coliforme Bakterien	0 KBE/100ml	–	–
Trihalomethane (THM)	unter BG (< 15 µg/L)	50 µg/L	–

Hinweis: ENTEGA AG · Trinkwasseranalyse für das Versorgungsgebiet Darmstadt, Riedstadt, Weiterstadt, Erzhausen, Stockstadt, Biebesheim, Stand 2023, veröffentlicht im BDEW-Wasserportal. Die Werte wurden automatisch aus dem PDF ausgelesen und einzeln gegengeprüft; die Seite steht beim Originalwert. Laut Wasserportal liegen der Ortsmittelpunkt von Stockstadt am Rhein und vier Prüfpunkte rund 1,5 km darum in diesem Versorgungsgebiet. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger. Die Werte gelten ab Wasserwerk.

Quellen

1. Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet Darmstadt, Riedstadt, Weiterstadt, Erzhausen, Stockstadt, Biebesheim, Stand 2023
   https://api.wasserportal.info/api/public/qualitaet/trinkwasseranalyse/d0c2dae1-a657-4308-83d2-586ea91d72fb

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben ENTEGA AG und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/stockstadt-am-rhein/