TRINKWASSER-STECKBRIEF

Weingarten

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
17,8 °dH, hart	**alle 5 geprüften eingehalten**	**TWS**	**29.07.2025**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/weingarten/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	**26 mg/L**	50 mg/L	**52 %**
Chlorid	14,5 mg/L	250 mg/L	6 %
Sulfat	13,4 mg/L	250 mg/L	5 %
Natrium	8,3 mg/L	200 mg/L	4 %
Calcium	94,2 mg/L	–	–
Magnesium	20,2 mg/L	–	–
pH-Wert	7,52	6,5–9,5	–
Gesamthärte	17,8 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	629 µS/cm	–	–

Hinweis: TWS · Die TWS überschreiben ihre Tabelle mit der Beschaffenheit von twsWasser „in Ravensburg und Weingarten“ (Stand 29.07.2025). Die Werte stammen aus derselben Analyse wie für Ravensburg (Stand 29.07.2025) und gelten ab Wasserwerk. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger.

Quellen

1. Chemisch-physikalische Beschaffenheit von tws Wasser in Ravensburg und Weingarten
   https://www.tws.de/de/Was-wir-tun/Wasser/Uebersicht-Wasser1/Uebersicht-Wasser/Betriebsfuehrung-Wasser-Ravensburg-Weingarten-A4-einzel-rz-07.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben TWS und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/weingarten/