So liest du einen Prüfbericht

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Ein Prüfbericht ist eine Tabelle. Jede Zeile hat dieselben Teile:

Parameter

So heißt der Stoff, den das Labor gemessen hat. Zum Beispiel Nitrat oder Blei.

Messwert

Die Zahl, die das Labor ermittelt hat. Ohne Einheit sagt sie nichts.

Einheit

mg/l heißt Milligramm pro Liter. Ein µg ist ein Tausendstel davon, ein ng noch einmal ein Tausendstel.

Grenzwert

Die Höchstmenge aus der Trinkwasserverordnung. Manche Stoffe haben keinen Grenzwert.

Das Zeichen „<“

Steht „<“ vor der Zahl, lag der Wert unter der Bestimmungsgrenze. Das heißt nicht null.

Probenahme

Wann die Probe genommen wurde. Manche Berichte nennen nur den Monat oder das Jahr.

Messstelle

Wo die Probe genommen wurde: im Wasserwerk, im Netz oder in einem Versorgungsgebiet.

Herausgeber

Wer den Bericht veröffentlicht hat, meist der Wasserversorger. Das ist deine Quelle.

Steht ein Stoff nicht im Bericht, ist das eine Lücke. Was wir dann wissen: kein öffentlicher Wert. Was wir nicht wissen: ob der Stoff im Wasser ist.

Wasserdetektiv ist ein kostenloses Bildungsangebot von Trinkwassermonitor, ohne Werbung und ohne Produktempfehlungen: trinkwassermonitor.ink/schule/. Lizenz CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de), Namensnennung: Trinkwassermonitor (trinkwassermonitor.ink), Werte aus den Prüfberichten der Wasserversorger.